

リフレア（除湿ユニット）

故障かな？ 室外ユニットから水や水蒸気が出る。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下の2つをご確認ください。

01

- ☐ 加温時に、室外ユニットに付いた霜を溶かすときに、水や湯気が出ます。

※故障ではありません。



02

- ☐ 加温時に熱交換器に付いた水が滴下しています。

※故障ではありません。

濡れてお困りの場合は、工務店様に排水工事のご相談をお願いします。

※除湿ユニットは、2023年3月をもって供給を終了しています。

■お問い合わせ・ご相談は、(株)カネカソーラーサーキットのお家までお願いいたします。